കൊയിലാണ്ടി കെ. എസ്. ഇ. ബി. യിലെ ഒള്ളൂർ ഫീഡറിന്റെ പണി

117 (1784) ശ്രീ. പി. വിശ്വൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊയിലാണ്ടി കെ. എസ്. ഇ. ബി. യുടെ കീഴിലുള്ള ഒള്ളൂർ ഫീഡറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാത്തതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ജോലി ഏതു വർഷമാണ് ആരംഭിച്ചത്. എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ;

(സി) പ്രസ്തുത ഫീഡറിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഫീഡറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫീഡർ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുവാനായി പി. ടി. സി. സി. യുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) പ്രസ്തുത ജോലി 1994-ൽ ആരംഭിച്ച് ആ വർഷംതന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച കാരണം പണി മുടങ്ങുകയും പിന്നീട് 1998 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് 99 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

(സി) ഏലത്തൂർ ഫീഡറിന്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം.

കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ സ്ഥാപിതശേഷി

118 (1785) ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദാലി :
ശ്രീ. പി. ജെ. ഫ്രാൻസിസ് :
ശ്രീ. വി. ജെ. പൗലോസ് :
ശ്രീ. കെ. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ സ്ഥാപിതശേഷി എത്രയാണ് ;

(ബി) ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രതിമാസം സംസ്ഥാനം വാങ്ങുന്നുണ്ട് ;

(സി) കായംകുളം തെർമ്മൽ പവർസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ പണം നൽകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) മൊത്തം 359 മെഗാവാട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിത ശേഷി 230 മെഗാവാട്ട് ആണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly